



## Prohlášení o shodě DP0101

Výrobce tímto podle ustanovení „Směrnice 89/106/EHS Rady evropského hospodářského společenství“ prohlašuje, že prostřednictvím společnosti

**Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg**

ve výrobním závodu

**1060, Werk Neubeckum**

vyrobený produkt

### Eternit Dach- und Fassadenplatten Oberfläche glatt

je s ustanoveními přílohy ZA harmonizované normy  
„DIN EN 492: 2006-04 Vláknocementové desky a příslušné tvarovky –  
Specifikace výrobku a zkušební metody“

v souladu a splňuje její požadavky.

Určené použití výrobku:  
vláknocementové šablony sloužící jako střešní krytina, obklad vnitřních  
i vnějších stěn, obklad stropů


| Podstatné vlastnosti          | Výsledky a / nebo zařídění              | Zkušební protokol |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Mechanické vlastnosti         | Třída B                                 | 05/2097/02        |
| Chování při vnějším požáru    | Požadavky splněny bez nutnosti zkoušení | -                 |
| Reakce na oheň                | A2 – s1, d0                             | 12167D            |
| Nepropustnost                 | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |
| Rozměry a mezní odchylky      | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |
| Uvolňování nebezpečných látek | Typ NT                                  | -                 |
| Zkouška teplou vodou          | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |
| Zkouška nasáknutí – vysoušení | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |
| Mrazuvzdornost                | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |
| Zkouška teplo – déšť          | Vyhovuje                                | 05/2097/02        |

Notifikovaná zkušebna pro provádění zkoušek pomocí hoření:  
WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Zkušebna pro provádění typových zkoušek:  
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH  
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Za výrobce:

  
01.07.2006  
ppa. Jörg Knackstedt  
vedoucí oddělení Marketing +Technik

  
i.V. Gregor Vogt  
vedoucí oddělení řízení jakosti

